

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.04ССН0.00625

Срок действия с 17.02.2022 по 16.02.2025

№ 00649

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение 1, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.0001

ПРОДУКЦИЯ

Двери межкомнатные, рамочной и/или царговой конструкции и погонажные изделия к ним, для жилых и общественных помещений, облицованные искусственными пленками, натуральным шпоном, ламинированные и лакокрасочным покрытием

Серийный выпуск

код ОК

16.23.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"

код ТН ВЭД

4418290000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ".

Место нахождения: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мещёрская, Дом 4, Литера Ж, ИНН 3327848820, ОГРН 1103327002404

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ".

Место нахождения: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мещёрская, Дом 4, Литера Ж, ИНН 3327848820, ОГРН 1103327002404. Телефон: +74922494190. Адрес электронной почты: gmort2@dveri-vdk.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06834-МС-2022 от 17.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт», аттестат аккредитации регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛО1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с.



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия
А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ101
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 06834-МС-2022 от 17.02.2022

1. Опытный образец	Дверь межкомнатная рамочной конструкции для жилых помещений
2. Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ". Место нахождения: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мещёрская, Дом 4, Литера Ж
3. Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ". Место нахождения: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мещёрская, Дом 4, Литера Ж
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия"
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2



Результаты испытаний

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н не менее	400	425
Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна Н не менее	200	220
Удар мягким и тяжелым телом, Дж, не менее	30	38
Удар твердым телом, Дж, не менее	1,5	1,9
Объемная воздухопроницаемость	Менее 9	6

Заключение:

Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.

